

*12 мая 2014 года в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области № 50 закончился отопительный сезон 2013-2014 года.*

МКУП ЖКХ "Коммунальник" приступило к выполнению плана мероприятий подготовки к отопительному сезону 2014-2015 года, согласованному с главой администрации Восточного городского поселения.

1. За период с 13.05.2014 по 20.05.2014 года выполнен капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК 43 до жилого дома по ул.Азина, д.3.

2. После проведения подготовительных работ 19.05.2014 года были проведены гидравлические испытания внешних тепловых сетей пгт.Восточный за исключением тепловой сети на жилые дома № 8, 10, 12 по ул.Азина.

3. Участок тепловой сети на жилой дом № 8 по ул.Азина выведен в ремонт 16.05.2014 года, окончание ремонта данного участка планируется 28.05.2014 года.

4. На БМК-30 ведется подготовка водогрейных котлов к периодическому освидетельствованию специализированной организацией.

5. За период с 20.05.2014 по 30.05.2014 года выполнен капитальный ремонт участка теплотрассы от жилого дома ул.Азина, 8 до жилого дома ул.Азина,10.

6. Специализированной организацией "Техноцентр" проведено освидетельствование двух водогрейных котлов КВГМ-7,56-150П №1 и №2 на БМК-30.

7. Ведутся работы по подготовке к капитальному ремонту теплотрассы от ТК 19 на здание Дома Культуры.

8. Определено место повреждения кабеля 0,4 кВ ТП 7 - школа №2.

9. За период с 30.05.2014 по 11.08.2014 года:

- выполнен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 19 до ТК 20 у здания Дома Культуры,

- выполнен капитальный ремонт теплотрассы от ТК 44 до ТК 45 по ул.Снежной,

- ведутся работы по капитальному ремонту теплотрассы от ТК 8 до ТК 8а по ул.Азина,
- выполнены работы по высоковольтным испытаниям четырех кабельных линий 6,0 кВ,
- выполнены работы по ремонту семи трансформаторных подстанций,
- выполнен ремонт кабельной линии 0,4 кВ на школу № 2,
- выполнен ремонт кабельной линии 6,0 кВ на ТП 12,
- подготовлены к работе в осенне-зимний период котельная БМК-30 п.Восточный, котельные д.Ежово, п.Белореченск, п.Метрострой.

#### 10. Об окончании подготовки к отопительному сезону 2014-2015 года.

На 03.09.2014 года утвержденные мероприятия подготовки к отопительному сезону 2014-2015 года выполнены.

По пгт. Восточный:

- тепловые сети испытаны и отремонтированы;

- электрические сети и подстанции испытаны и отремонтированы;
- оборудование котельной БМК-30 испытано и отремонтировано;
- неснижаемый запас аварийного топлива имеется в наличии;
- обслуживающий и ремонтный персонал подготовлен.

По котельным д.Ежово, п.Метрострой, п.Белореченск:

- тепловые сети испытаны;
- оборудование котельных испытано и отремонтировано;
- неснижаемые запасы топлива подготовлены;
- в настоящее время ведется подготовка и оформление на работу обслуживающего персонала.